ELEMENTI DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE	MISURE PROTETTIVE	P	D	R
attrezzi funzionali all'attività fisica	gli attrezzi devono essere stoccati presso un locale chiuso a chiave ed utilizzati solamente sotto la guida del personale docente	-	1	4	4
sostegni dei canestri, della rete di pallavolo, della rete da tennis, …	lo stato dei sostegni dei canestri deve essere verificato a vista periodicamente ed in ogni caso ad inizio di ciascun A.S.; nel caso si riscontrassero anomalie nell'ispezione visiva è necessario chiedere subito l'intervento del Comune	-	1	4	4
spigoli struttura	gli spigoli vanno protetti con elementi che hanno la funzione di attutire i colpi	-	2	4	8
distanze di sicurezza	garantire, durante l'attività fisica, le distanze di sicurezza dai muri perimetrali ovvero da elementi che possano ostacolare l'attività	-	2	4	8
panchine o altri elementi mobili non necessari	eliminare tutte le panchine mobili prima dell'inizio dell'attività	-	1	4	4
pavimentazione	l'attività deve essere svolta con la pavimentzione asciutta	-	2	4	8
porte a vetri	tutte le porte a vetri presenti in palestra devono essere dotate di vetro antisfondamento	-	2	4	8
controsoffitto	il controsoffitto va verificato periodicamente ed in ogni caso al'inizio di ciascun A.S.	-	1	4	4
sostegni illuminazione	i sostegni vanno verificati periodicamente ed in ogni caso al'inizio di ciascun A.S.	-	1	4	4
sostegni attrezzature a parete	i sostegni vanno verificati periodicamente ed in ogni caso al'inizio di ciascun A.S.	-	2	4	8
palestra scuola secondaria di Mareno - porta di emergenza lato nord	mantenerla aperta ovvero presidiata in caso di affollamento o svolgimento di attività; simulare percorsi alternativi	-	1	4	4
rumore	mantenere sotto controllo il livello di rumore ed il riverbero	-	1	3	3

La valutazione dei rischi è relativa allo stato dei luoghi ed all'attività prevista dal corso di educazione fisica
La valutazione dsi riferisce alla situazione media riscontrata nelle palestre afferenti all'Istituto
Le situazioni singole che si riferiscono ad una singola e specifica palestra vengono evidenziate
Non è applicabile ai rischi derivanti da attività fisica a livello agonistico o derivante dai singoli sport praticabili in palestra